


EXTECH[®] Benutzerhandbuch

3-Achsen G-Force USB Datenlogger

Modell VB300



Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des VB300 G-Force Datenloggers. Das Model VB300 kann Stoß- und Vibrationsmesswerte (Beschleunigung), über seinen Messbereich von ± 18 g, messen sowie erfassen. Dieses Gerät erfasst 3-Achs Beschleunigungskräfte und zugehörige Höchstwerte und bietet eine Historie von Stoß- und Vibrationszuständen. Die Echtzeituhr bietet Zeitstempel für alle Daten.

Der Benutzer kann Aufzeichnungsgeschwindigkeit, Hoch-/Tiefalarm und den Startmodus einfach konfigurieren. Die gespeicherten Daten können durch das Anschließen des VB300 an den USB-Anschluss eines PCs sowie durch das Ausführen der Software, heruntergeladen werden. Messdaten können grafisch dargestellt, ausgedruckt und zur Verwendung mit anderen Anwendungen, wie Text- und Tabellenverarbeitungssystemen, exportiert werden. Der Datenlogger ist mit einer Lithium-Langzeitbatterie für bis zu 1000 Betriebsstunden ausgestattet.

Der VB300 verwendet einen 4 MB Flashspeicher, mit dem sich 168042 Normale Aufnahmen oder 112028 Motion Detection Aufnahmen pro Achse.

Dieses Gerät wird vollständig getestet und kalibriert ausgeliefert und wird bei richtiger Handhabung viele Jahre lang verlässlich arbeiten


Funktionen

- Erfasst 3-Achs Beschleunigungskräfte, Stoß und Vibration
- Eingebauter Beschleunigungsaufnehmer
- Misst statische und dynamische Beschleunigungen
- Echtzeitdatenverarbeitung (Daten mit Zeitstempel)
- Normal- und Bewegungserkennungsmodus
- Echtzeit FFT Frequenzanalyse
- Manuelle und automatische Datenlogger Startmodi
- Einstellbares Abtastintervall
- Statusanzeige über rote und grüne LEDs.
- USB-Schnittstelle zum Setup und Datendownload
- Benutzerprogrammierbare Bewegungsschwellwerte
- Lange Batterielaufzeit von bis zu 1000 Stunden

Beschreibung

Beschreibung des Messgeräts


1. USB-Anschluss
2. AUFNAHME LED
3. ALARM LED
4. Datenlogger Start- / Stoptaste
5. Beziehungssachsen Diagramm



Hinweis: Die Batteriefachschrauben (2) befinden sich auf der Geräterückseite. Für weitere Informationen beziehen Sie sich auf das Kapitel "Ersetzen der Batterie".

Beschreibung der Klemmhalterung

1. Löcher für Befestigungsschrauben
2. Schwenkverschluss
3. Verriegelung
4. Montagemagnete



VORDERANSICHT





RÜCKANSICHT

Montage des VB300

Der VB300 lässt sich in der mitgelieferten Klemmhalterung sicher befestigen. Schrauben Sie den Schwenkverschluss auf und lassen Sie den VB300 in die Klemmhalterung einrasten. Verriegeln Sie den Verschluss und befolgen Sie eine der unten aufgeführten Befestigungsarten. Es gibt drei Befestigungsarten, um den Sockel auf der Prüffläche anzubringen:

1. Montage mittels Magneten: Starke Magnete sind auf der Rückseite der Halterung eingebaut
2. Geklebte Montage: Verwenden Sie Kleber (nicht im Lieferumfang enthalten), um die Halterung auf der Prüffläche anzubringen
3. Geschraubte Montage: Für eine Schraubmontage befinden sich drei Befestigungslöcher auf der Halterung (Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten)

LED Statusanzeige

LED Aufnahme Alarm	Beschreibung	Maßnahme
	<p>Die LEDs blinken nicht</p> <ul style="list-style-type: none"> -Kein Loginprozess -Keine Batterie vorhanden -Batterie vollständig entladen 	<ul style="list-style-type: none"> - Batterie einsetzen - Ersetzen der Batterie und Herunterladen der Daten
	<p>Aufblitzen der grünen LED alle 10 Sek. *</p> <ul style="list-style-type: none"> -Protokollierung, kein Alarm** 	<p>Drücken und halten Sie die Datenlogger Start-/Stopptaste auf dem VB300, bis die rote LED 4 mal zu blinken beginnt. Die Protokollierung wird gestoppt.</p>
	<p>Aufblitzen der roten LED alle 30 Sek. *</p> <ul style="list-style-type: none"> -Schwache Batterie 	<p>Befindet sich das Gerät bei der Datenaufnahme, stoppt es automatisch. Die Daten gehen NICHT verloren. Ersetzen Sie die Batterie.</p>
	<p>Abwechselndes Aufblitzen der roten und grünen LED alle 60 Sekunden</p> <ul style="list-style-type: none"> -Datenspeicher ist voll 	<ul style="list-style-type: none"> -Herunterladen der Daten

* Um Strom zu sparen, kann der LED Blinkzyklus des VB3000 über die mitgelieferte Software angepasst werden.

**Um Strom zu sparen, können die Alarm LEDs für die Temperatur über die mitgelieferte Software deaktiviert werden.

Hinweis: Bei schwacher Batterie werden alle Operationen des Datenloggers automatisch deaktiviert.

HINWEIS: Die Datenaufnahme stoppt automatisch, sobald die Batteriespannung nachlässt (die gespeicherten Daten werden beibehalten).

Datenaufnahme Softwareprogramm

INSTALLATION DER DATENLOGGER-SOFTWARE

Laden Sie die VB300-Software von der Webseite Extech.com/Software herunter. Führen Sie ExtechInstaller.exe aus, um die Software und den USB-Treiber zu installieren.



BETRIEB DER DATENLOGGER-SOFTWARE

Anweisungen zur Installation und Verwendung der Datenlogger-Software sind in der Software HELP Utility enthalten, die im HILFE-Menü des Softwareprogramms verfügbar ist. Bitte lesen Sie das Hilfsprogramm HELP sorgfältig, um die Software und die damit verbundenen Funktionen des VB300 vollständig zu verstehen.

Grundlegende Datenlogger Bedienung


Dieser Abschnitt behandelt ausschließlich das Starten und Stoppen der Aufnahmefunktionen des Datenloggers. Alle weiteren Informationen finden Sie in der Softwarehilfe des Softwareprogramms.

1. Konfigurieren von Abtastrate, Bewegungsschwellwert, Aufnahmemodus, LED-Blinkzyklus und mehr, über das mitgelieferte Softwareprogramm. Einzelheiten zur Konfiguration des Datenloggers und zur weiteren Verwendung der Software entnehmen Sie bitte den Anweisungen der in dem Softwareprogramm enthaltenen Softwarehilfe.
2. Ist AUTOSTART in der Software ausgewählt beginnt der Datenlogger, nachdem das Softwarefenster geschlossen wurde, mit der Datenaufnahme. Ist MANUAL ausgewählt, halten und drücken Sie die Datenlogger Start-/Stopptaste bis die grüne LED blinkt. Die LED blinkt regelmäßig (das LED Blinkintervall kann in der Software ausgewählt werden) und zeigt somit an, dass der Datenlogger aufnimmt.
3. Um die Datenaufnahme zu stoppen, drücken und halten Sie während der Aufnahme die Start-/Stopptaste. Die rote LED leuchtet kurz auf und zeigt somit an, dass die Datenaufnahme gestoppt wurde. Für Informationen zur LED Statusanzeige beziehen Sie sich auf die LED-Status-Tabelle in dieser Anleitung.
4. Beziehen Sie sich auf den Punkt HELP in der Softwarehilfe, um die Daten vom Datenlogger zum PC zu übertragen.

Hinweis: Wenn der VB300 mit dem USB-Anschluss verbunden ist, entlädt sich dessen Batterie schneller als normal. Um die Batterie zu schonen, lassen Sie den VB300 nicht über einen längeren Zeitraum am USB-Anschluss.

OFFSET-Werte

Die Achse (oder die Kombination von Achsen) parallel zur Erdoberfläche zeigt die G-Kraft in Bezug auf die Gravitationskraft an.



Technische daten

Beschleunigung	Bereich: ± 18 g	Auflösung: 0,00625 g
Auflösung	$\pm 0,5$ g	
Frequenzbereich	0 bis 60 Hz	
Datenspeicher	4 MB Flash, speichert 168042 Normale Aufnahmen oder 112028 Motion Detection Aufnahmen pro Achse	
Logging rate	Einstellbares Abtastintervall von 50 ms bis zu 24 Stunden	
Datenformat	Spitzenbeschleunigung und Freifall mit Zeitstempeln, Durchschnitts- und Spitzen-Vektorsummen	
Schnittstelle zum PC	USB	
Hardwareanforderungen	8 MB RAM; 2 MB Festplattenspeicher für das Softwareprogramm, USB-Anschluss	
Systemvoraussetzungen	Windows-Software	
Betriebstemperatur	32 bis 104° F (0 bis 40° C)	
Lagertemperatur	0 bis 140° F (-10 bis 60° C)	
Batterietyp	3,6 V Lithium (1/2 AA) (1.0Ah Saft LS-14 250 oder gleichwertig)	
Energieverbrauch	1 mA (Aufzeichnung); < 15 μ A (Leerlauf)	
Batterielaufzeit	Ca. 1000 Stunden	
Abmessungen & Gewicht	95 x 28 x 21 mm (3,7 x 1,1 x 0,8") / 172 g (6 oz)	


Austausch der Batterie

Der VB300 verliert die gespeicherten Werte nicht, wenn die Batterie leer ist oder ersetzt wird. Der Datenaufnahmeprozess wird jedoch gestoppt und kann nicht neu gestartet werden, solange die Batterie nicht ersetzt und die aufgenommenen Daten auf den PC heruntergeladen wurden.

Die Batterielaufzeit ist für ca.1000 Stunden ausgelegt. Im Zweifelsfall ersetzen Sie die Batterie vor der Aufnahme von wichtigen Daten. Benutzen Sie nur 3,6 V Lithium Batterien. Entfernen Sie den Datenlogger zuerst vom PC, bevor Sie die Batterie ersetzen.

Hinweis: Ist der VB300 mit einem USB-Anschluss verbunden, entladen sich die Batterien schneller als normal. Um die Batterie zu schonen, lassen Sie den VB300 nicht über einen längeren Zeitraum am USB-Anschluss.

1. Entfernen Sie die beiden, in der untenstehenden Darstellung durch zwei kleinere Pfeile gekennzeichneten, Kreuzschlitzschrauben.
2. Schieben Sie die Batteriefachabdeckung in Richtung des größeren Pfeils.
3. Ersetzen Sie die Batterie durch eine desselben Typs (3,6 V Lithium, ½ AA) (1.0Ah Saft LS-14 250 oder gleichwertig)
4. Schließen Sie das Batteriefach und befestigen Sie es mit den zwei Schrauben.



WARNUNG: Gehen Sie sorgfältig mit Lithium Batterien um und beachten Sie Warnungen auf dem Batteriegehäuse. Entsorgen Sie Batterien gemäß den geltenden lokalen Vorschriften.

Zweijährige Garantie

Teledyne FLIR LLC, garantiert, dass dieses Gerät der Marke Extech zwei Jahr ab Versanddatum frei von Defekten an Teilen und Verarbeitung ist (für Sensoren und Kabel gilt eine eingeschränkte, sechsmonatige Garantie). Den vollständigen Garantietext finden Sie unter <http://www.extech.com/support/warranties>.

Kalibrierungs- und Reparaturservices

Teledyne FLIR LLC, bietet Kalibrierungs- und Reparaturservices für die Produkte der Marke Extech an, die wir verkaufen. Für die meisten unserer Produkte bieten wir eine rückführbare Kalibrierung gemäß NIST an. Kontaktieren Sie uns unter den nachfolgenden Kontaktdaten, um Informationen zur Verfügbarkeit von Kalibrierungs- und Reparaturservices zu erhalten. Es müssen jährliche Kalibrierungen durchgeführt werden, um die Leistung und Genauigkeit des Messgeräts sicherzustellen. Produktspezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden. Die aktuellsten Produktinformationen erhalten Sie auf unserer Website: www.extech.com.

Kundendienst kontaktieren

Telefonliste des Kundensupports: <https://support.flir.com/contact>

Kalibrierungen, Reparaturen und Rücksendungen – E-Mail: repair@extech.com

Technischer Support: <https://support.flir.com>

Copyright © 2021 Teledyne FLIR LLC

Alle Rechte vorbehalten einschließlich des Rechts auf vollständige oder teilweise Vervielfältigung in jeglicher Form

www.extech.com